

БЕЛЕБЕЕВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

452020, п.Аксаково, ул. Пограничная, 7
Тел. (218) 3-14-44, факс (47) 3-59
ОКПО 00107719

06.10.2005 № 355/18-1936

На № _____ от _____

Отзыв о работе аппаратуры АКСТ "Линия-У".

Заместителю генерального
директора ОАО "ШТЗ"
В.В.Мальцеву

*С.А. Духовенко В.А.
А.А. Селевков В.В.
А.А. Мухоморов В.В.
А.А. Селевков В.В.
А.А. Селевков В.В.
7.10.05*

В Белебеевских электрических сетях ОАО "Башкирэнерго" с 2002 г. находятся в эксплуатации 4 комплекта 3-х канальной аппаратуры АКСТ "Линия-У". За 3-х летний период изделие АКСТ зарекомендовало себя качественной и надежной аппаратурой в/ч связи. Оно довольно устойчиво работает в тех сложных условиях (сильная помеха от железных дорог, наличие нескольких пассивных обходов, гололед на ЛЭП), где не справлялась аналогичная аппаратура в/ч связи АВС-3, ЕТ-63.

Отличительной чертой аппаратуры АКСТ является возможность перестройки оборудования на новые рабочие частоты в процессе эксплуатации. Мультимодем устойчиво работает по крайне запущенным линиям. Эквалайзер позволяет выровнить частотную характеристику, что крайне важно при современных требованиях к в/ч каналам связи. Удобный в эксплуатации сервисный блок позволяет получить информацию о характере повреждений на удаленных, необслуживаемых персоналом СДТУ подстанциях.

Особенно хочется отметить оригинальное решение проблемы передачи дополнительной информации с удаленных подстанций с помощью 10 "сухих" контактов. В Белебеевских электрических сетях "сухие" контакты используются на 100%.

Приятно удивляет стремление персонала ШТЗ качественно и в короткий срок провести ремонт блоков, устранить замеченные недостатки. Отлично налажено гарантийное обслуживание.

При возникновении вопросов при наладке и эксплуатации всегда можно получить оперативную консультацию и реальную помощь у специалистов ОАО "ШТЗ".

Надеемся, что плодотворное сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.

Начальник СДТУ:

В.Я.Долбинцев

Ст. инженер СДТУ:

Е.А.Скряков