



Общественное акционерное общество
энергетики и электрификации
«ЕЭС России»
ОАО «МРСК Урала и Волги»
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«ПЕНЗАЭНЕРГО»
(ОАО «ПЕНЗАЭНЕРГО»)
филиал
НИЖНЕЛОМОВСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
(«НилЭС ОАО «Пензаэнерго»)
442130, Пензенская область,
г. Н.Ломов, ул. Шоссейная, 21
Тел.: (841-54) 2-22-40

№ 16/4115 от 1.10.2004

На № _____ от _____

Генеральному директору
ОАО «ШТЗ»
Шембуренко В.В.

*Фоминский В.В.
Александров В.В.
Бороздин А.В.
Бел
Свердлов
15.10.07*

Отзыв о работе оборудования

Отзыв о работе аппаратуры АКСТ «ЛИНИЯ»

В Н-Ломовских электрических сетях «Пензаэнерго» аппаратура АКСТ «ЛИНИЯ» была введена в эксплуатацию в сентябре 2004 г. Палладку и ввод оборудования проводили специалисты местной службы связи. Общая длина ЛЭП 110 кВ составляет 45 км. Имеется один в/ч обход и несколько отпаяк.

АКСТ «ЛИНИЯ» была установлена взамен старой аппаратуры АСК-1С, как каналообразующая на старых в/ч обработках.

За прошедшие 3 года эксплуатации, не было не одного отказа данного оборудования. Претензий к данной аппаратуре нет. Для сравнения за этот же период эксплуатации аппаратуры в/ч связи АВС-1 производства завода «НЕПТУН» Украина, введенной в работу также в 2004 г., у двух стоек было зафиксировано ежегодно по 2-3 серьезных отказов каждой единицы.

И поэтому когда встал вопрос о выборе оборудования в 2007 г. исходя из анализа работы, естественно нами было заказано 3 комплекта АКСТ «ЛИНИЯ».

Пачальник СДТУ филиала НилЭС
Инженер СДТУ филиала НилЭС

В.И. Дзагаев

Дзагаев В.И.
Цыганов М.И.