

628617 г. Нижнеуртовск, Тюменский обл.,
Ханты-Мансийский Автономный Округ,
ул. Парижский, 22
тел. 11-43-59
факс: (3466) 22-44-55
телефакс 314647 FIDER RU
E-mail: jimb@mail.nudnet.ru

Главному конструктору
ОАО "ИТЭ"
В.А.Никонорову

№ 12/135
от 01.10.03 г.

Видеон
ст.к.
Бондарев
01.10.03

На Ваш запрос сообщаем:

АКСТ-3 включена в работу в 1999 г ВЛ-500 ПС Белозерная-
ПС Кустовая по схеме "физза-земля".
Частоты 852-864/964-976 кГц
Мощность передатчика - 30 Вт
Протяженность ВЛ-26 км
Затухание тракта 30 дБ
Уровень шумов на 4-х проводном приеме:
1 к = - 37,7 дБ
2 к = - 36,7 дБ
3 к = - 38,7 дБ

Аппаратура зарекомендовала себя с положительной стороны. Претензий
к работе не имеем.

Зам. начальника ССДТУ

Бондарев

О.К.Бондарев